



Kielce, dnia 28.02.2024 r.

Znak: PZD.054.9.2024.IP

Pani

Anna Kosmala

Radna Rady Powiatu

w Kielcach

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 14.02.2024 r. w sprawie udrożnienia rowu przy drodze powiatowej nr 1326T w miejscowości Sieraków informuję, że głównym problemem przelewającej się wody w rowach nie jest niedrożny rów, lecz nieodpowiednia niweleta istniejących przepustów pod zjazdami. Istniejące przepusty są zawyżone i usytuowane względem siebie bez odpowiednich spadków podłużnych. Na odcinku najbardziej newralgicznym niektóre zjazdy są wykonane z płyt żelbetowych i zbrojonych murków żelbetowych, co dodatkowo podnosi nakłady finansowe w ich przebudowie. Dodatkowym utrudnieniem w poprawie odwodnienia jest niewystarczająca szerokość od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego w obrębie łuku drogi i bliskość w tym miejscu istniejącego ogrodzenia.

Mając powyższe na uwadze informuję, że w bieżącym roku w ramach planowanych robót odwodnieniowych, Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach uwzględni dodatkowy zakres prac na newralgicznym odcinku drogi.

STAROSTA
Mirosław Gębski

Do wiadomości:

- 1) Obwód Drogowy Łagów
- 2) a/a

