

SR-II.272.1.14.2024

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn.: Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz oświetlenia terenu zewnętrznego, polegająca na wymianie opraw na energooszczędne.

**Wyjaśnienia treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

W związku z wpływaniem kolejnych pytań, dotyczących ww. postępowania, Zamawiający Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 4:

Po odbyciu wizji lokalnej mamy pytanie co do opisu technicznego i przedmiaru. W obu dokumentach planowana jest wymiana instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie awaryjne. Natomiast na klatkach schodowych mamy wszędzie oprawy montowane bezpośrednio do stropu, w związku z tym wymiana instalacji będzie wiązała się z bruzdowaniem, szpachlowaniem i malowaniem – brak pozycji w przedmiarze. Czy wymiana instalacji nie dotyczy wymiany na klatkach schodowych? Dodatkowo w związku z kończącym się okresem urlopowym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 20.09.2024.

Odpowiedź na pyt. 4:

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest wymiana opraw oświetlenia awaryjnego, w tym również opraw na klatkach schodowych. Zamawiający dokona modyfikacji SWZ w zakresie wymiany instalacji zasilającej oświetlenie awaryjne w Opisie przedmiotu zamówienia – poprzez zmianę projektową. Zmiana projektowa zakłada, że do zasilania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych należy wykorzystać istniejące przewody.

Pytanie 5:

Czy istnieje możliwość wykorzystania istniejących przewodów z możliwością przedłużenia do opraw awaryjnych i ewakuacyjnych?

Odpowiedź na pyt. 5:

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji SWZ w zakresie wymiany instalacji zasilającej oświetlenie awaryjne w Opisie przedmiotu zamówienia – poprzez zmianę projektową. Zmiana projektowa zakłada, że do zasilania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych należy wykorzystać istniejące przewody z możliwością przedłużenia do miejsca montażu nowych opraw.

Pytanie 6:

Czy w zakresie postępowania jest demontaż istniejących opraw awaryjnych w ciągach komunikacyjnych w okolicach wind? Jeśli tak to proszę o podanie sposobu zabezpieczenia powstałych otworów w płycie sufitowej.

Odpowiedź na pyt. 6:

Zamawiający informuje, że w zakresie zamówienia jest również demontaż opraw i montaż nowych energooszczędnych opraw awaryjnych w ciągach komunikacyjnych segmentu 3 (w okolicach wind). Nowe oprawy należy montować w miejscach obecnych opraw.

Pytanie 7:

W jaki sposób mają być zapalane oprawy na projekcie oznaczone symbolem Z2 (plafonierzy nad wejściami) i w jaki sposób należy doprowadzić zasilanie do tych opraw?

Odpowiedź na pyt. 7:

Zamawiający wyjaśnia, iż oprawy oznaczone symbolem Z2 nie są przedmiotem niniejszego zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są oprawy oświetlenia podstawowego (tzw. tubowe) oznaczone w dokumentacji projektowej symbolem Z1 zlokalizowane nad wejściami głównymi do budynku:

- nad wejściem z poziomu przyziemia (poziom -1) pod daszkiem 3 szt. – Z1,
- nad wejściem z poziomu parteru (poziom 0) pod daszkiem.

Pytanie 8:


Zwracam się z prośbą o wydłużenie okresu realizacji zamówienia o 2 miesiące. Obecnie toczy się bardzo wiele postępowań przetargowych. Wydłużenie czasu realizacji zadania daje możliwość redukcji ceny ofertowej o około 10%.

Odpowiedź na pyt. 8:

Zamawiający informuje, że przychylił się do wniosku Wykonawcy i dokonał modyfikacji dokumentacji w powyższym zakresie, jednakże, nie w pełnym brzmieniu, jak zaproponował Wykonawca. Zamawiający wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia o 1 miesiąc, co oznacza, że będzie on wynosił 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W związku z tym, Zamawiający dokonał modyfikacji w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz we wzorze Umowy w przedmiotowym zakresie.

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.


WICESTAROSTA
Tomasz Dulny