

SR-II.272.1.8.2024

Kielce, dnia 11.07.2024 r.

Powiat Kielecki
Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

Wszyscy uczestnicy postępowania

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku**”.*

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) w związku z wpłynięciem pytań, Zamawiający przekazuje poniżej ich treść wraz z odpowiedziami.

Pytanie 4:

Prosimy o informację jaka centrala SSP jest zainstalowana obecnie w szpitalu

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający informuje, że obecnie w szpitalu jest zainstalowana Centrala SSP Integral IP firmy Schrack Ceconet.

Pytanie 5:

Prosimy o określenie czasu podtrzymania UPS

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający informuje, że Minimalny czas podtrzymania UPS określony w projekcie to 15minut przy obciążeniu 75%.

Pytanie 6:

Prosimy o określenie typu i ilości akumulatorów do UPS. Występuje rozbieżność w opisie między Specyfikacją techniczną a projektem

Odpowiedź na pytanie 6:

Akumulatory 36Ah, 12V, 36szt.- żelowe.

Pytanie 7:

Prosimy o podanie typu istniejącej baterii centralnej oświetlenia awaryjnego.

Odpowiedź na pytanie 7:

Bateria centralna INOTEC CPS 220/20 LCD.

Pytanie 8:

W przedmiarze instalacji elektrycznej występuje pozycja „**Tablice rozdzielcze montaż oraz podłączenie przewodów - rozdzielnica RKA1**” - brak projektu tablicy w dokumentacji. Prosimy o informację czy ww. rozdzielnia podlega wycenie i ewentualne uzupełnienie projektu.

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający informuje, że poprawnie powinno być RKA3 zamiast RKA1- jest to błąd literowy. Rozdzielnica występuje w projekcie i w przedmiarze.

Pytanie 9:

W przedmiarze instalacji elektrycznej występuje pozycja „**Wymiana modułu sterującego w istniejącej stacji baterii centralnej oświetlenia awaryjnego. Moduł sterujący z interfejsem graficznym oraz możliwością podłączenia do sieci. - 5,6" wyświetlacz TFT. - Intuicyjna obsługa jednym manipulatorem. - Programowanie chronione hasłem. - Zintegrowane przyłącze do sieci (InoWeb).**”. Prosimy o parametry techniczne zamontowanej baterii centralnej.

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający informuje, że jest to istniejąca bateria centralna typu INOTEC CPS 220/20 LCD.

Pytanie 10:

W związku z wymianą wszystkich akumulatorów w istniejącej centralnej baterii prosimy o podanie parametrów technicznych nowych akumulatorów oraz ilości, którą należy wymienić

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający informuje, że wg. projektu 12V, 75Ah, 18szt.

Pytanie 11:

Doprecyzowanie §18 umowy pkt. 1 a) oraz b) oraz c) odnoszącego się do zasad wystawiania faktur częściowych, tj. o odpowiedź na pytanie jak należy rozumieć etap prac określony w harmonogramie, którego wykonanie daje możliwość wystawienia faktury częściowej? To szczególnie istotne dla określenia kosztu kredytowania inwestycji przez wykonawcę, zważywszy na fakt, iż w każdym roku kalendarzowym (z lat: 2025 i 2026) dopuszcza się wystawienie jedynie dwóch faktur częściowych. Z obecnej treści nie wynika, w którym okresie roku będzie możliwa płatność częściowa, bo nie jest jasno określone wykonanie jakich robót będzie uznane za wykonanie każdego z dwóch etapów zapisanych odpowiednio dla roku 2025 r. jak i dla roku 2026 r. Proszę o konkretne wskazanie, zrealizowanie jakich zakresów rzeczowych będzie rozumiane jako wykonanie każdego z dwóch etapów, o których mowa i w 2025r. i w 2026r. i da możliwość fakturowania częściowego.



POLSKI
ŁĄD



Odpowiedź na pytanie 11:

Zgodnie ze wzorem umowy tj. załącznikiem nr 8 do SWZ §1 ust. 16 pkt. 1) oraz §3 ust. 2 pkt. 18), Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i złożenia w siedzibie Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, Harmonogramu rzeczowo-finansowego, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy z Wykonawcą. Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie Harmonogramu w taki sposób, aby wydzielone pozycje w nim zawarte, stanowiły odzwierciedlenie zakresu rzeczowego zamówienia oraz były zgodne z opracowanym przez Wykonawcę metodą szczegółową kosztorysem na cenę ofertową, o którym mowa w §1 ust. 16 pkt. 1) wzoru umowy. Płatność częściowa będzie możliwa po wykonaniu etapu prac określonego w ww. Harmonogramie **tj. zrealizowaniu wszystkich prac wchodzących w skład danej pozycji Harmonogramu do wysokości kwot wskazanych w §18 wzoru umowy.**

Zamawiający nie jest w stanie określić, w którym okresie roku kalendarzowego będą realizowane płatności i jakich prac będą dotyczyć (poza §18 ust. 1 lit. c) tiret drugi gdzie wskazano płatność częściową dotyczącą realizacji budynku tomografu komputerowego i zakupu urządzenia), gdyż będzie to wynikało z opracowanego przez Wykonawcę Harmonogramu i przebiegu zaawansowania prac, a ponadto będzie uzależnione od tego czy wskazane przez Wykonawcę w Harmonogramie pozycje będą w pełni zakończone.

Podpisał:

Tomasz Pleban - Starosta