

Antonielów dn. 03-08-2022

ebe STUDIO

Pracownia Architektoniczna

ul. Moniuszki 2b

25-334 Kielce

Dotyczy warunków technicznych do celów projektowych oraz do celów wykonawczych.

Zadanie – Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie.

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie z siedzibą Antonielów 26a zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Łopuszno podaje warunki do celów projektowych i wykonawczych przyłącza wodociągowego do działki nr 92/101 w miejscowości Łopuszno.

1. Przyłącze wodociągowe należy przewidzieć z istniejącej sieci wodociągowej Ø 110 PCV.
2. Doprowadzenie wody należy przewidzieć rurą o przekroju spełniającym wymagania rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. (Dz.U.Nr 124, poz 1030).
3. Wykonanie powierzyć osobie posiadającej uprawnienia do wykonania robót instalacyjnych.

4. Zlecić geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
5. Dwa egzemplarze projektu przed wykonaniem przyłącza należy złożyć w siedzibie Zakładu celem uzgodnienia.
6. Po wykonaniu doprowadzenia wody przywrócić teren do stanu poprzedniego.
7. Ważność warunków technicznych określa się na trzy lata licząc od daty wydania.

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie zapewnia dostawę wody do w/w zadania ilości max $12\text{m}^3/\text{d}$ przy ciśnieniu min $0,3\text{ MPa}$ na poziomie gruntu. Jednocześnie Zakład zapewnia dostawę wody do planowanych nadziemnych hydrantów p.poż, w ilości $20\text{ dm}^3/\text{s}$ przy ciśnieniu $0,3\text{ MPa}$.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

Dariusz Garbuda
Dariusz Garbuda