

Antonielów dn.03-08-2022r.

ebe STUDIO
Pracownia Architektoniczna
ul. Moniuszki 2b
25-334 Kielce

Dotyczy warunków technicznych do celów projektowych i wykonawczych przyłącza kanalizacyjnego.

Zadanie – Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie.

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie podaje następujące warunki dla celów projektowych przyłącza kanalizacyjnego do działki 92/101 w m. Łopuszno.

1. Przyłącze kanalizacyjne przewidzieć rurą o przekroju dostosowanym do ilości planowanych ścieków z pięciem do istniejącej studni kanalizacyjnej lub bezpośrednio w sieć kanalizacyjną Ø 150 PCV.
2. Wykonanie prac powierzyć osobie posiadającej uprawnienia do wykonywania robót instalacyjnych.
3. Przed zasypaniem przyłącza należy zgłosić do odbioru technicznego do konserwatora kanalizacji – Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Antonielowie.
 - a. Zlecić godecie inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
4. Dwa egzemplarze projektu technicznego przyłącza kanalizacyjnego należy złożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej celem uzgodnienia.
5. Po zakończeniu prac należy przywrócić teren w obrębie kolektora ściekowego do stanu pierwotnego.

6. Ważność warunków technicznych określa się na trzy lata licząc od daty wydania.

Zakład zapewnia odbiór zrzutu ścieków socjalno bytowych na poziomie max $10\text{m}^3/\text{dobę}$ dla w/w zadania.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

Dariusz Gajweda
Dariusz Gajweda